

台帳処理済


課 長	主 査	担当者

練馬区保健所長 殿

令和 7年 11月 1日

設置者

住 所 〒178-0063
練馬区東大泉3-38-13
氏 名 (一財)大 泉 名 水 会
理事長 水野 宏 印



法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

10月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1 施設名称 (一財)大泉名水会

2 日常の管理者

住所・氏名 練馬区東大泉3-38-13
安 島 敬

電 話 (3922) 5460

3 総配水量 10,816m³

4 消毒用塩素使用量 薬品名 次亜塩素酸ソーダ(12%) 123kg(0)

5 その他特記すべき事項

- (1)給水緊急停止(法第23条)
- (2)衛生上必要な措置(法第22条)
- (3)その他

添付書類

1 定期の水質検査

- 1) 1日1回の水質検査の結果
- 2) 月1回または3ヶ月に1回の水質検査の結果
- 3) 臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由

2 健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

(令和 7 年 10 月分)

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	曇/雨	○	○	0.25	東大泉3-51-2	配水管末端
2	晴	○	○	0.25	大田方 以下同じ	
3	薄曇	○	○	0.20		
4	曇/雨	○	○	0.20		
5	晴	○	○	0.25		
6	薄曇	○	○	0.25		
7	曇	○	○	0.25		
8	晴	○	○	0.25		
9	曇	○	○	0.20		
10	晴/薄曇	○	○	0.20		
11	雨/薄曇	○	○	0.25		
12	晴	○	○	0.25		
13	曇	○	○	0.25		
14	曇	○	○	0.25		
15	曇	○	○	0.20		
16	雨/曇	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	曇/雨	○	○	0.25		
20	雨/曇	○	○	0.25		
21	雨/曇	○	○	0.25		
22	雨	○	○	0.25		
23	薄曇	○	○	0.25		
24	曇/雨	○	○	0.25		
25	雨/曇	○	○	0.25		
26	雨	○	○	0.25		
27	晴	○	○	0.25		
28	晴	○	○	0.25		
29	晴	○	○	0.25		
30	晴	○	○	0.25		
31	曇	○	○	0.25		

- 〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓(蛇口)等を選ぶこと。
 2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

台帳処理済	
-------	--

課 長	主 査	担当者

令和 7 年 10 月 1 日

練馬区保健所長 殿

設置者
住 所 〒178-0063
練馬区東大泉3-38-13
氏 名 (一財)大 泉 名 水 会
理事長 水野 宏 ㊞



法人または組合にあつては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

9月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

- 1 施設名称 (一財)大泉名水会
- 2 日常の管理者
住所・氏名 練馬区東大泉3-38-13
安 島 敬

電 話 (3922) 5460

- 3 総配水量 10,614 m³
- 4 消毒用塩素使用量 薬品名 次亜塩素酸ソーダ(12%) 120kg(0)
- 5 その他特記すべき事項
 - (1)給水緊急停止(法第23条)
 - (2)衛生上必要な措置(法第22条)
 - (3)その他

添付書類

- 1 定期の水質検査
 - 1) 1日1回の水質検査の結果
 - 2) 月1回または3ヶ月に1回の水質検査の結果
 - 3) 臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
- 2 健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

(令和 7 年 9 月分)

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.20	東大泉3-65-10	配水管末端
2	晴	○	○	0.20	五十嵐方 以下同じ	
3	晴	○	○	0.15		
4	雨/曇	○	○	0.20		
5	雨	○	○	0.20		
6	晴	○	○	0.20		
7	晴	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.15		
9	薄曇/晴	○	○	0.20		
10	晴	○	○	0.15		
11	晴/雨	○	○	0.15		
12	曇/雨	○	○	0.20		
13	曇	○	○	0.20		
14	曇	○	○	0.25		
15	晴	○	○	0.25		
16	曇/晴	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.25		
18	薄曇	○	○	0.25		
19	曇/晴	○	○	0.20		
20	曇	○	○	0.20		
21	晴	○	○	0.20		
22	晴	○	○	0.15		
23	晴	○	○	0.15		
24	晴	○	○	0.20		
25	晴	○	○	0.25		
26	晴	○	○	0.20		
27	曇/晴	○	○	0.20		
28	晴	○	○	0.20		
29	薄曇/晴	○	○	0.20		
30	晴	○	○	0.20		

- 〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓(蛇口)等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

台帳処理済

課 長	主 査	担当者

練馬区保健所長 殿

令和 7 年 9 月 1 日

設置者

住 所

〒178-0063

練馬区東大泉3-38-13

氏 名

(一財)大 泉 名 水 会

理事長 水野 宏 印



法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

8月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1 施設名称 (一財)大泉名水会

2 日常の管理者

住所・氏名 練馬区東大泉3-38-13

安 島 敬

電 話 (3922) 5460

3 総配水量 11,046 m³

4 消毒用塩素使用量 薬品名 次亜塩素酸ソーダ(12%) 126kg(ℓ)

5 その他特記すべき事項

(1)給水緊急停止(法第23条)

(2)衛生上必要な措置(法第22条)

(3)その他

添付書類

1 定期の水質検査

1) 1日1回の水質検査の結果

2) 月1回または3ヶ月に1回の水質検査の結果

3) 臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由

2 健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

(令和 7 年 8 月分)

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	曇/雨	○	○	0.25	東大泉3-34-4	配水管末端
2	曇	○	○	0.20	中澤方以下同じ	
3	晴	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.20		
5	薄曇/晴	○	○	0.20		
6	晴	○	○	0.20		
7	薄曇	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.20		
9	晴	○	○	0.20		
10	雨	○	○	0.20		
11	雨・曇	○	○	0.20		
12	曇/雨	○	○	0.20		
13	曇	○	○	0.20		
14	薄曇/晴	○	○	0.20		
15	晴	○	○	0.20		
16	晴	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	晴	○	○	0.20		
20	晴	○	○	0.20		
21	晴	○	○	0.20		
22	晴	○	○	0.20		
23	晴	○	○	0.20		
24	晴	○	○	0.20		
25	晴	○	○	0.20		
26	晴	○	○	0.20		
27	晴	○	○	0.20		
28	薄曇	○	○	0.20		
29	晴	○	○	0.15		
30	晴	○	○	0.20		
31	晴	○	○	0.20		

- 〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓(蛇口)等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課 長	主 査	担当者

台帳処理済	
-------	--

令和 7 年 8 月 1 日

練馬区保健所長 殿

設置者
住 所 〒178-0063
練馬区東大泉3-38-13
氏 名 (一財)大 泉 名 水
理事長 水野 宏 印



法人または組合にあつては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

7月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

- 1 施設名称 (一財)大泉名水会
- 2 日常の管理者
住所・氏名 練馬区東大泉3-38-13
安 島 敬
電 話 (3922) 5460
- 3 総配水量 11,027 m³
- 4 消毒用塩素使用量 薬品名 次亜塩素酸ソーダ(12%) 125kg(0)
- 5 その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類

- 1 定期の水質検査
 - 1) 1日1回の水質検査の結果
 - 2) 月1回または3ヶ月に1回の水質検査の結果
 - 3) 臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
- 2 健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

(令和 7 年 7 月分)

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.20	東大泉3-16-28	配水管末端
2	曇/晴	○	○	0.20	沖本方以下同じ	
3	薄曇/晴	○	○	0.25		
4	薄曇/晴	○	○	0.15		
5	薄曇/晴	○	○	0.20		
6	晴	○	○	0.20		
7	薄曇	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.20		
9	晴	○	○	0.20		
10	薄曇/晴	○	○	0.20		
11	雨/曇	○	○	0.20		
12	曇	○	○	0.20		
13	曇	○	○	0.20		
14	薄曇/晴	○	○	0.20		
15	雨/薄曇	○	○	0.20		
16	雨/薄曇	○	○	0.20		
17	薄曇	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	晴	○	○	0.20		
20	晴	○	○	0.25		
21	晴	○	○	0.25		
22	晴	○	○	0.25		
23	晴	○	○	0.20		
24	晴	○	○	0.20		
25	晴	○	○	0.25		
26	晴	○	○	0.20		
27	晴	○	○	0.20		
28	晴	○	○	0.20		
29	晴	○	○	0.15		
30	晴	○	○	0.20		
31	晴	○	○	0.20		

- 〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓(蛇口)等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課 長	主 査	担当者


台帳処理済	
-------	--

令和 7年 7月 1日

練馬区保健所長 殿

設置者

住 所 〒178-0063
練馬区東大泉3-38-13
氏 名 (一財)大 泉 名 水 会
理事長 水野 宏 印



法人または組合にあつては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

6月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1 施設名称 (一財)大泉名水会

2 日常の管理者

住所・氏名 練馬区東大泉3-38-13
安 島 敬

電 話 (3922) 5460

3 総配水量 10,543m³

4 消毒用塩素使用量 薬品名 次亜塩素酸ソーダ(12%) 120kg(ℓ)

5 その他特記すべき事項

- (1)給水緊急停止(法第23条)
- (2)衛生上必要な措置(法第22条)
- (3)その他

添付書類

1 定期の水質検査

- 1) 1日1回の水質検査の結果
- 2) 月1回または3ヶ月に1回の水質検査の結果
- 3) 臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由

2 健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

(令和 7 年 6 月分)

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.30	東大泉3-44-3	配水管末端
2	曇	○	○	0.30	杉本方 以下同じ	
3	雨	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.25		
5	晴	○	○	0.30		
6	晴	○	○	0.20		
7	晴	○	○	0.25		
8	曇	○	○	0.20		
9	曇/薄曇	○	○	0.20		
10	雨	○	○	0.20		
11	曇/雨	○	○	0.25		
12	薄曇	○	○	0.20		
13	曇	○	○	0.30		
14	曇	○	○	0.25		
15	曇	○	○	0.20		
16	晴	○	○	0.25		
17	晴	○	○	0.30		
18	晴	○	○	0.25		
19	晴	○	○	0.20		
20	曇/晴	○	○	0.30		
21	晴	○	○	0.20		
22	晴	○	○	0.20		
23	晴/曇	○	○	0.30		
24	雨/曇	○	○	0.30		
25	雨	○	○	0.20		
26	雨/薄曇	○	○	0.20		
27	晴	○	○	0.15		
28	晴	○	○	0.15		
29	晴	○	○	0.10		
30	晴	○	○	0.15		

- 〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓(蛇口)等を選ぶこと。
 2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

台帳処理済

課 長	主 査	担当者

令和 7年 6月 1日

練馬区保健所長 殿

設置者

住 所


〒178-0063

練馬区東大泉3-38-13

氏 名

(一財)大 泉 名 水 会

理事長 水野 宏 印



法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

5月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1 施設名称 (一財)大泉名水会

2 日常の管理者

住所・氏名 練馬区東大泉3-38-13

安 島 敬

電 話 (3922) 5460

3 総配水量 10,673 m³

4 消毒用塩素使用量 薬品名 次亜塩素酸ソーダ(12%) 121kg(ℓ)

5 その他特記すべき事項

(1)給水緊急停止(法第23条)

(2)衛生上必要な措置(法第22条)

(3)その他

添付書類

1 定期の水質検査

1) 1日1回の水質検査の結果

2) 月1回または3ヶ月に1回の水質検査の結果

3) 臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由

2 健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

(令和 7 年 5 月分)

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水箇所	摘要
1	晴	○	○	0.30	東大泉3-44-3	配水管末端
2	雨/曇	○	○	0.25	杉本方以下同じ	
3	晴	○	○	0.25		
4	晴	○	○	0.30		
5	晴	○	○	0.30		
6	雨	○	○	0.30		
7	晴	○	○	0.30		
8	晴	○	○	0.30		
9	薄曇	○	○	0.30		
10	雨	○	○	0.30		
11	晴	○	○	0.30		
12	曇	○	○	0.25		
13	晴	○	○	0.30		
14	曇	○	○	0.30		
15	晴	○	○	0.30		
16	晴/薄曇	○	○	0.30		
17	雨	○	○	0.30		
18	晴/曇	○	○	0.30		
19	晴	○	○	0.30		
20	晴	○	○	0.30		
21	晴	○	○	0.25		
22	晴	○	○	0.30		
23	薄曇	○	○	0.30		
24	曇	○	○	0.25		
25	曇	○	○	0.25		
26	薄曇	○	○	0.30		
27	薄曇	○	○	0.25		
28	曇/晴	○	○	0.25		
29	曇	○	○	0.30		
30	雨/曇	○	○	0.25		
31	曇/晴	○	○	0.25		

- 【注意】 1. 採水箇所は配水管の末端または給水栓(蛇口)等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。


台帳処理済	
-------	--

課 長	主 査	担当者

令和 7年 5月 1日

練馬区保健所長 殿

設置者
住 所 〒178-0063
練馬区東大泉3-38-13
氏 名 (一財)大 泉 名 水 会
理事長 水野 宏 印



法人または組合にあつては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

4月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1 施設名称 (一財)大泉名水会

2 日常の管理者

住所・氏名 練馬区東大泉3-38-13
安 島 敬

電 話 (3922) 5460

3 総配水量 10,550m³

4 消毒用塩素使用量 薬品名 次亜塩素酸ソーダ(12%) 120kg(0)

5 その他特記すべき事項

(1)給水緊急停止(法第23条)

(2)衛生上必要な措置(法第22条)

(3)その他

添付書類

1 定期の水質検査

1) 1日1回の水質検査の結果

2) 月1回または3ヶ月に1回の水質検査の結果

3) 臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由

2 健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

(令和 7 年 4 月分)

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	雨	○	○	0.30	東大泉3-51-2	配水管末端
2	小雨	○	○	0.30	大田方 以下同じ	
3	雨	○	○	0.30		
4	晴	○	○	0.30		
5	晴	○	○	0.30		
6	曇	○	○	0.30		
7	晴	○	○	0.30		
8	晴	○	○	0.30		
9	晴	○	○	0.30		
10	薄曇/晴	○	○	0.30		
11	曇/薄曇	○	○	0.30		
12	晴	○	○	0.30		
13	雨	○	○	0.30		
14	晴	○	○	0.30		
15	晴	○	○	0.30		
16	晴	○	○	0.30		
17	晴	○	○	0.30		
18	薄曇/晴	○	○	0.30		
19	晴	○	○	0.30		
20	曇	○	○	0.30		
21	晴	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.30		
23	雨	○	○	0.30		
24	曇/薄曇	○	○	0.30		
25	曇	○	○	0.30		
26	曇/雨	○	○	0.30		
27	晴/曇	○	○	0.30		
28	曇/雨	○	○	0.30		
29	晴	○	○	0.30		
30	晴	○	○	0.30		

- 〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓(蛇口)等を選ぶこと。
 2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課 長	主 査	担当者

台帳処理済	
-------	--

令和 7 年 4 月 1 日

練馬区保健所長 殿

設置者
住 所 〒178-0063
練馬区東大泉3-38-13
氏 名 (一財)大 泉 名 水 会
理事長 水野 宏 印



法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

3月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1 施設名称 (一財)大泉名水会

2 日常の管理者

住所・氏名 練馬区東大泉3-38-13
安 島 敬

電 話 (3922) 5460

3 総配水量 10,949 m³

4 消毒用塩素使用量 薬品名 次亜塩素酸ソーダ(12%) 124kg(ℓ)

5 その他特記すべき事項

- (1)給水緊急停止(法第23条)
- (2)衛生上必要な措置(法第22条)
- (3)その他

添付書類

1 定期の水質検査

- 1) 1日1回の水質検査の結果
 - 2) 月1回または3ヶ月に1回の水質検査の結果
 - 3) 臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
- 2 健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

(令和 7 年 3 月分)

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.25	東大泉3-14-7	配水管末端
2	曇	○	○	0.20	丸山方以下同じ	
3	雨/曇	○	○	0.30		
4	曇/曇	○	○	0.25		
5	雨	○	○	0.25		
6	曇	○	○	0.30		
7	曇/晴	○	○	0.30		
8	曇	○	○	0.30		
9	晴	○	○	0.30		
10	晴	○	○	0.25		
11	雨/曇	○	○	0.30		
12	曇/雨	○	○	0.30		
13	晴	○	○	0.30		
14	晴	○	○	0.30		
15	晴/曇	○	○	0.25		
16	雨	○	○	0.30		
17	晴	○	○	0.30		
18	薄曇/晴	○	○	0.30		
19	雪/雨/晴	○	○	0.25		
20	晴	○	○	0.20		
21	晴	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.30		
23	晴	○	○	0.25		
24	曇	○	○	0.25		
25	晴	○	○	0.30		
26	晴	○	○	0.30		
27	晴	○	○	0.25		
28	曇/晴	○	○	0.25		
29	雨	○	○	0.20		
30	曇	○	○	0.25		
31	曇/雨	○	○	0.30		

- 【注意】 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓(蛇口)等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

台帳処理済	
-------	--

課長	主査	担当者

令和 7年 3月 1日

練馬区保健所長 殿

設置者
住 所 〒178-0063
練馬区東大泉3-38-13
氏 名 (一財)大 泉 名 水 会
理事長 水野 宏 印



法人または組合にあつては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

2月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

- 1 施設名称 (一財)大泉名水会
- 2 日常の管理者
住所・氏名 練馬区東大泉3-38-13
安 島 敬
電 話 (3922) 5460
- 3 総配水量 10,248m³
- 4 消毒用塩素使用量 薬品名 次亜塩素酸ソーダ(12%) 117kg(0)
- 5 その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類

- 1 定期の水質検査
 - 1) 1日1回の水質検査の結果
 - 2) 月1回または3ヶ月に1回の水質検査の結果
 - 3) 臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
- 2 健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

(令和 7 年 2 月分)

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	薄曇/晴	○	○	0.30	東大泉3-32-3	配水管末端
2	雨	○	○	0.30	説田方 以下同じ	
3	曇/晴	○	○	0.30		
4	晴	○	○	0.30		
5	晴	○	○	0.30		
6	晴	○	○	0.30		
7	晴	○	○	0.30		
8	晴	○	○	0.30		
9	晴	○	○	0.30		
10	晴	○	○	0.30		
11	晴	○	○	0.30		
12	晴	○	○	0.30		
13	晴	○	○	0.30		
14	晴	○	○	0.30		
15	晴	○	○	0.30		
16	晴	○	○	0.30		
17	晴	○	○	0.30		
18	晴	○	○	0.30		
19	晴	○	○	0.30		
20	晴	○	○	0.30		
21	晴	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.30		
23	晴	○	○	0.30		
24	晴	○	○	0.30		
25	晴	○	○	0.30		
26	晴	○	○	0.30		
27	晴	○	○	0.40		
28	薄曇/晴	○	○	0.30		

- 〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓(蛇口)等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

台帳処理済	
-------	--

課 長	主 査	担当者

令和 7年 2月 1日

練馬区保健所長 殿

設置者
住 所 〒178-0063
練馬区東大泉3-38-13
氏 名 (一財)大 泉 名 水 会
理事長 水野 宏 ㊞



法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

1月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

- 1 施設名称 (一財)大泉名水会
- 2 日常の管理者
住所・氏名 練馬区東大泉3-38-13
安島 敬
電 話 (3922) 5460
- 3 総配水量 10,769 m³
- 4 消毒用塩素使用量 薬品名 次亜塩素酸ソーダ(12 %) 123 kg(ℓ)
- 5 その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類

- 1 定期の水質検査
1) 1日1回の水質検査の結果
2) 月1回または3ヶ月に1回の水質検査の結果
3) 臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
- 2 健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

(令和 7 年 1 月分)

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.20	東大泉3-34-4	配水管末端
2	晴	○	○	0.20	中澤方 以下同じ	
3	曇	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.20		
5	晴	○	○	0.20		
6	薄曇	○	○	0.20		
7	雨/薄曇	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.20		
9	晴	○	○	0.20		
10	晴	○	○	0.10		
11	晴	○	○	0.20		
12	曇	○	○	0.20		
13	晴	○	○	0.20		
14	晴	○	○	0.20		
15	晴	○	○	0.20		
16	薄曇	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	晴	○	○	0.20		
20	曇/晴	○	○	0.20		
21	曇/晴	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.30		
23	晴	○	○	0.30		
24	晴	○	○	0.20		
25	曇	○	○	0.20		
26	晴	○	○	0.20		
27	晴	○	○	0.20		
28	晴	○	○	0.20		
29	晴	○	○	0.30		
30	晴	○	○	0.20		
31	晴	○	○	0.30		

- 〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓(蛇口)等を選ぶこと。
 2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。


台帳処理済

課 長	主 査	担当者

令和 7年 1月 1日

練馬区保健所長 殿

設置者
住 所 〒178-0063
練馬区東大泉3-38-13
氏 名 (一財)大 泉 名 水 会
理事長 水野 宏 印



法人または組合にあつては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

12月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

- 1 施設名称 (一財)大泉名水会
- 2 日常の管理者
住所・氏名 練馬区東大泉3-38-13
安島 敬

電 話 (3922) 5460

3 総配水量 10,895 m³

4 消毒用塩素使用量 薬品名 次亜塩素酸ソーダ(12 %) 124 kg(ℓ)

5 その他特記すべき事項

- (1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類

- 1 定期の水質検査
1) 1日1回の水質検査の結果
2) 月1回または3ヶ月に1回の水質検査の結果
3) 臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2 健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

(令和 6 年 12 月分)

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.15	東大泉3-44-3	配水管末端
2	晴	○	○	0.15	杉本方 以下同じ	
3	晴	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.20		
5	晴	○	○	0.15		
6	晴	○	○	0.20		
7	晴	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.15		
9	晴	○	○	0.20		
10	晴	○	○	0.20		
11	晴	○	○	0.20		
12	晴	○	○	0.20		
13	薄曇	○	○	0.25		
14	晴	○	○	0.25		
15	晴	○	○	0.20		
16	晴	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	曇/晴	○	○	0.25		
20	晴	○	○	0.20		
21	晴	○	○	0.20		
22	晴	○	○	0.25		
23	晴	○	○	0.25		
24	晴	○	○	0.20		
25	晴	○	○	0.20		
26	晴	○	○	0.20		
27	晴	○	○	0.20		
28	晴	○	○	0.25		
29	晴	○	○	0.20		
30	晴	○	○	0.25		
31	晴	○	○	0.25		

- 〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓(蛇口)等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。