



大泉名水会 定期総会開催のお知らせ

平成 30 年 4 月 吉日

大泉名水会 会員各位

大泉名水会 委員長 安 藤 進 夫

新緑の候、会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成29年度定期総会を下記のとおり開催致しますのでお知らせ申し上げます。ご多忙とは存じますが、是非ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、総会の準備のため、ご欠席の方は委任状を来る5月14日(月)までに地区委員にご提出ください。

記

日 時:平成30年 5 月 20 日 (日) 13 時 30 分より

会 場:東大泉地区区民館 地下会議室1号・2号

き り と り 線

委 任 状

大泉名水会委員長 殿

平成30年 月 日

平成30年5月20日開催の総会における一切の権限を

イ.議長

ロ.総会に出席する_____氏 に委任いたします。

(※イ、ロどちらかに丸印の上、ロの場合は記名ください。表記の無い場合は議長に委任とみなします。)

住 所 東大泉 3 丁目 番 号 (第 区)

氏 名

印

(所属の名水会地区委員_____にご提出ください)



大泉名水会定期総会資料

日 時: 平成30年5月20日(日) 13時30分より

会 場: 東大泉地区区民館 地下会議室1号・2号

議事次第

	(担当)	(資料頁)
(開 会)		
1 定足数の確認	司会者	
2 議長及び議事録署名人の選出	司会者	
(報告事項)		
1 平成29年度事業報告	委員長	2頁
2 平成29年度決算報告	会 計	3頁
3 平成29年度監査報告	監 事	3頁
4 質疑応答		
(決議事項)		
1 平成29年度総合収支処分案承認の件	委員長	7頁
2 規約改正案承認の件	委員長(別添資料)	
3 平成30年度事業計画案承認の件	委員長	7頁
4 平成30年度予算案承認の件	会 計	7頁
5 平成30年度監事選出の件	議 長	7頁
6 質疑応答		
(閉 会)		
新委員、役員の編成紹介	委員長	8頁
新旧委員長挨拶		



報告事項1: 平成29年度事業報告

(1) 事業の概況

表1: 検針水量(m^3)と維持分担金収入の推移

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	前年比
メーター数(個)	509	504	505	507	505	▲ 2
検針水量(m^3)	97,556	95,221	91,614	88,994	88,847	▲ 147
維持分担金収入(千円)	15,996	16,907	17,345	16,866	16,830	▲ 36

29年度会員数 : 495人

(不使用メーターを除く)

※検針水量(使用水量)は年々減少している。

(2) 水質検査結果(2号井、3号井の処理水)

名水会は会員のための専用水道事業で練馬区の防災井戸に指定されていることから、練馬区指定業者による水質検査が毎月実施され、水道法水質基準に適合しております(水質検査結果報告書参照)。また、水中放射性物質濃度検査は年4回実施し、放射性セシウム濃度は飲料基準に適合しております。

表2: 2、3号井の混合処理水の水質(H26年度までは3号井処理水)

(単位:mg/L)

水質基準		採水年月日	H25.7.17	H26.7.16	H27.7.15	H28.7.13	H29.7.11
マンガン	0.05mg/L 以下		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.001未満
鉄	0.3mg/L 以下		0.01未満	0.02未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
硝酸性窒素	10mg/L以下		0.1未満	0.1未満	5.3	4.7	5.01
有機物等	3mg/L 以下		0.4未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満

配水管末端の水質検査(水道法第20条第1項)は管理担当地区委員宅の給水栓で、毎日1回、試験で「残留塩素値」を測定しております。その結果は毎月1回、練馬区保健所に報告しております。

(3) 給水設備の安定化及び高水準の維持

a) 設備の点検・補修

- ・2号井のバルブ圧力ケーシングの点検(5月13日)・交換(6月6日)
- ・家屋新築に伴う7区宅地内送水管 一部移設工事(7月14日)
- ・地下貯水槽の定期点検(10月28日 19時～翌朝5時30分)
- ・動力・計装盤内「電気系統」の定期点検(10月28日13時～翌2時20分)
 - * 各ポンプ等の絶縁抵抗、流量計、シーケンサー内プログラム等の点検
 - * 揚水ポンプ盤内と送水ポンプ盤内の部品交換
- ・7区道路先送水管のパッキン劣化による漏水のため送水管バルブの交換工事(12月13日)

b) 名水会事務所施設の美化

- ・庇テントの張替(4月3日)
- ・フェンス門扉の補修と塗装工事(6月27日～7月3日)

(4) 委員会などの活動

定例委員会開催:10回

臨時委員会開催:1回

- ・防災訓練の実施(環境): 名水会水道施設の見学と非常用発電機試運転の訓練(10月21日)
- ・名水会たより(広報): 3号まで発行回覧
- ・名水会の知名度上げる施策: 無料給水蛇口の管理・貯留水の排除など
練馬区広報よりの取材協力(7月10日)
放送「ねりまほっとライン」(8月1日～8月15日)
入会案内パンフレット案の検討、「名水会のぼり」の新品発注

(5) 名水会規約の検討

大泉名水会規約改正(案)、各種規程(案)などの作成検討を行った。

報告事項2:平成29年度決算報告(詳細は4頁参照)

(単位:円)

	28年度決算	29年度予算	29年度決算	予算比
経常収支	8,032,470	2,988,000	5,331,470	2,343,470
経常収入	17,162,061	17,259,000	17,139,308	▲ 119,692
経常支出	9,129,591	14,271,000	11,807,838	▲ 2,463,162
特別収支	0	0	0	0
特別収入	0	0	0	0
特別支出	0	0	0	0
総合収支	8,032,470	2,988,000	5,331,470	2,343,470

※予算比=決算-予算

以上の通り決算報告いたします。

平成30年 4 月 15 日

委員長 安藤進夫 会計委員 馬場麻比古
会計委員 永縄貴之

報告事項3:監査報告

監査の結果、会計及び業務は妥当かつ適正に処理されていることが確認できました。

平成30年 4 月 15 日

監 事 鈴 木 茂 夫
監 事 笹 森 幸 文



大泉名水会（定例総会）殿

平成 29 年度監査結果について

私どもは平成 29 年度 収支決算の内容について
関係帳簿類等の監査をいたしましたが、
いずれも適正に処理されていると確認できました。

以上

平成 30 年 4 月 15 日

監事 鈴木茂夫



監事 笹森幸文



平成29年度決算及び平成30年度予算案

(単位:円)

項目	平成29年度			平成30年度	
	予算額	決算額	備 考	予算額	備 考
経常収入計	17,259,000	17,139,308		17,260,000	
維持分担金	17,000,000	16,830,298		17,000,000	
特別維持分担金	145,000	145,476	弁天池給水	145,000	弁天池給水
水道使用申込金	20,000	38,000	2千円×19口	20,000	2千円×10口
受取利息	5,000	2,031	普通預金、定期預金	5,000	普通預金、定期預金
練馬区助成金	50,000	50,000	練馬区防災課	50,000	練馬区防災課
雑収入	39,000	73,503	外付け蛇口給水	40,000	
経常支出計	14,271,000	11,807,838		14,431,000	
給水費	1,860,000	1,938,368		1,860,000	
（動力費）	1,500,000	1,618,669	電気料金	1,500,000	電気料金
（減菌費）	110,000	83,160	次亜塩素酸ナトリウム	110,000	次亜塩素酸ナトリウム
（逆洗下水使用料）	250,000	236,539	都下水道料金(2ヶ月毎)	250,000	都下水道料金(2ヶ月毎)
人件費	4,480,000	4,532,942		5,090,000	
（従業員給与）	4,120,000	4,172,500	3名	4,720,000	4名 60万円位
法定福利費	10,000	10,442	労災保険料	20,000	労災保険料
業務委託費	350,000	350,000	コンサル料(交通費込み)	350,000	コンサル料(交通費込み)
管理費	830,000	796,526		880,000	
（会議・広報）	100,000	112,886		150,000	
（地下槽等清掃費）	280,000	280,800	地下水槽(年1回)	280,000	地下水槽(年1回)
（安全管理費）	400,000	388,800	セコム年4回(6、9、12、3月)	400,000	セコム年4回(6、9、12、3月)
（水質検査費）	30,000	0	2号井戸	30,000	2号井戸
（消耗品費）	20,000	14,040	水質検査試薬	20,000	水質検査試薬
建屋修理費	1,200,000	1,095,000		1,000,000	
設備保全修理費	2,800,000	1,664,744		2,800,000	
（保守点検費）	300,000	156,600	残留塩素計定期点検 動力・計装盤内「電気系 統」の定期点検	300,000	残留塩素計定期点検 動力・計装盤内「電気系 統」の定期点検
（送配水管修理費）	1,000,000	413,424		1,000,000	
（機器保全修理費）	1,500,000	1,094,720	送水圧カタンクの更新 揚水ポンプ、送水ポンプ の運転時間計の交換 濾過機「圧力計ゲージ コック」の更新	1,500,000	計装盤、制御装置等修 理部品交換 水位計点 検 マンガンろ過機の 補修点検
経 費	1,801,000	1,780,258		1,801,000	
（什器備品費）	50,000	0		50,000	
（固定資産税）	831,000	831,100	土地・建物	831,000	土地・建物(6月)
（火災保険料）	60,000	55,650	セコム	60,000	セコム(4月)
（消費税）	400,000	381,300		400,000	(5月)
（雑 費）	100,000	78,787	手元現金支出	100,000	手元現金支出
（事務所経費）	360,000	433,421	電気、ガス、電話等	360,000	電気、ガス、電話等
予備費	1,300,000	0		1,000,000	
経 常 収 支	2,988,000	5,331,470		2,829,000	
特 別 収 入	0	0		0	
特 別 支 出	0	0		0	
特 別 収 支	0	0		0	
総 合 収 支	2,988,000	5,331,470		2,829,000	



平成29年度決算付属資料

(1) 財産目録

(資産の部)		(単位 円)
1. 現金	35,906	
2. 預金合計 三菱東京UFJ銀行大泉支店	47,872,705	
普通預金A(維持分担金口座引落分入金等口座)	5,053,829	
普通預金B(維持分担金現金納入分入金口座)	11,758,584	
定期預金(通帳式)	31,060,292	
3. 預金 西京信用金庫	166,867	
普通預金(外付け蛇口給水「雑収入」分入金口座)		
(負債の部)		
負債なし	0	
差引き正味財産	48,075,478	

(2) 施設の明細

別紙(6頁)のとおり

(3) 不動産所有名義人

区	氏名	区	氏名
1	丸山 徹雄	4	柳 雅俊
5	井関 順一		



施設の明細

1	土地	宅地213.68㎡ 山林152.24㎡		実測1997
2	建物	管理棟52㎡ (屋上漏水→H25年防水工事)	1棟	1999
3	2号井戸	径250mm 深さ125m (付属品:チャッキ弁)	1基	1968
4	2号井戸ポンプ	揚水ポンプ18.5kw 揚水管ナイロンコーティング	1台	※2013
5	2号井戸切替弁盤	ろ過機開閉・受水槽開閉	1面	2014
6	2号井戸電動弁		2台	2014
7	2号井戸プレハブ小屋		1棟	1999
8	2号井戸次亜塩素注入ポンプ小屋		1棟	2013
9	地上配管	2号井からの貯水槽配管	1式	2014
10	3号井戸	径250mm 深さ232m (付属品:チャッキ弁)	1基	1999
11	3号井戸ポンプ	揚水ポンプ7.5kw 揚水管ナイロンコーティング	1台	※2015
12	3号井戸ポンプ室換気扇		1台	2015
13	揚水ポンプ盤・送水ポンプ盤・計装盤・監視盤	電気系統機器一式 揚水及び送水のポンプ運転時間計	4面 一式	1999 ※2016
14	電磁流量計	AE210SG-AJ1-LSJ-AIDH 口径100mm	1台	2000
15	残留塩素計	RC-7301	1台	2000
16	3号井水位計: 静電容量式、	変換器、アレスター フェロー工業	1式	2000
17	揚水ポンプ発停制御電極⑧	セコムテクノ	1式	※2013
18	送水ポンプ発停制御電極⑨	"	1式	※2014
19	送水ポンプ	荏原製BMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ 3台	1式	※2009
20	送水圧力タンク	荏原DT-1型 ⇒ BT-20	1台	※2016
21	接点付圧力計(100A)、圧カトランスミッター		1式	※2013
22	送水用流量計(電子式)、変換機		1式	※2013
23	貯水槽上部水位計: 静電容量式、変換器、アレスター		1式	2000
24	除マンガンろ過機	径1,250mm×高さ3,900mm	1基	2000
25	電動バタフライ弁	除マンガンろ過機の付属機器8原水弁、逆排弁、逆洗弁、浄水弁)	4台	※2015
26	ろ過機制御盤	次亜塩素注入ポンプ制御、原水・逆排等の制御	1式	2000
27	次亜塩素貯留槽	PE製200リットル	3槽	2000
28	エアコン(次亜塩素貯留槽室)	パナソニックスCS-224CF-W	1台	※2014
29	次亜塩素注入ポンプ	ARPZD-30-(旧型)、DCLPW-30-(脱泡式)	2台	※2012
30	簡易式塩素注入器	(2号井用)	1式	2004
31	次亜塩素注入ポンプチェッカー	FC型	2基	※2015
32	記録計	チノー製	1式	1999
33	屋外ポンプピット		1棟	1993
34	地下貯水槽	コンクリート製	1式	1942
35	配水管	約5,000m	1式	1989
36	排吐弁	40mm	20箇所	1989
37	制水弁	50mm 75mm 100mm 150mm	43箇所	1992
38	警備システム(セコム)レンタル	P0-W0400(回線変更 アナログ→ひかり)	1式	2013
39	防犯用照明		2基	2000
40	防犯カメラ	ディナイトカメラ屋外筒型(新設 事務所入口側) ディナイトカメラ屋外筒型(新設 2号井フェンス側)	1台 1台	2013 2014
41	デジタルビデオレコーダー	DV-R0830(新設)	1台	2015
42	鉄筋コンクリート擁壁	高さ2.55m 長さ33m フェンス1m	1式	1999
43	金庫	熊平	1台	1984
44	金属製戸棚	TH-21EA1	1台	1999
45	モニターテレビ	東芝 19B5/24B5(交換)	1台	2013
46	机・椅子	LION	各4台	1999
47	図面戸棚	LION 台付	1台	1999
48	両開金属製戸棚	DSK	1台	1999
49	金属製ロッカー	LION 2連式	1台	1999
50	書庫	2段式	1台	1999
51	パソコン	NECデスクトップ一体型VALUESTAR VE570/W	1式	2009
52	複写機	EPSON offrio LP-M5000	1台	2009
53	穿孔機	水道用 前澤式	1個	1983

※印=更新



決議事項1: 平成29年度総合収支処分案承認の件

(単位:円)

決 算 結 果	
前年度繰越金	12,744,008
当期総合収支戻	5,331,470
合 計	18,075,478

これを右の通り
処分致します。

処 分 案	
設備資金積立金	10,000,000
次期繰越金	8,075,478

※設備資金積立金について:各年度の剰余金の
一部を繰り入れ定期預金として積み立てる。決議事項2: 規約改正案承認の件
※別添新旧比較表参照

決議事項3: 平成30年度事業計画案承認の件

(1) 給水設備の安定化及び高水準の維持

a) 設備点検・補修

- ・年 1 回、2回、毎月点検・日常点検について

水道法による水質基準を尊重し、送水流量や残留塩素の微調整のため残留塩素計、
塩素注入ポンプ等の付帯装置の点検、整備を行って行く。

また、送水安定のための動力計装盤の点検、絶縁抵抗測定や継電気類の動作確認を行い
部品の交換時期を推測し給水設備の維持に努める。

- ・水位計、残留塩素計の点検補修
- ・マンガン濾過装置の保守点検
- ・排吐弁の点検
- ・コンサルタント契約の更新
- ・地下貯水槽の清掃と付属機器の点検補強

b) 配水管末端付近での水質検査

管理担当地区委員宅水栓より取水し、試薬による「残留塩素値」の測定記録を実施報告。

(2) 災害緊急時における、事務所への対応、及び発電機・給水ポンプの操作訓練

災害時には防災井戸(練馬区指定)としての役割を担うため、災害発生時の名水会としての
運用企画を検討していく。非常用機器・設備の操作方法や稼働のための訓練を実施する。

(3) 使用水量の増加を図る施策の検討

名水喫茶・宣伝看板の新設、無料蛇口の利用宣伝の実施(広報委員)。

HPの記載内容の補強

その他の諸施策

- ・配水管改修工事、災害時の大規模被災改修に伴う資金繰り等について、今できることを
重点に継続検討する。事務所敷地内のセキュリティ強化を検証し対策を検討する。

決議事項4: 平成30年度予算案承認の件(詳細は4頁参照)

(単位:円)

	29年度決算	30年度予算	29年度決算比
経常収支	5,331,470	2,829,000	▲ 2,502,470
経常収入	17,139,308	17,260,000	120,692
経常支出	11,807,838	14,431,000	2,623,162
特別収支	0	0	0
特別収入	0	0	0
特別支出	0	0	0
総合収支	5,331,470	2,829,000	▲ 2,502,470

※決算比=予算-決算

決議事項5: 平成30年度 監事選出の件

監事候補者	5 区	楠 木 孝 友
	8 区	修 田 潤 悟

平成30年5月20日

大泉名水会委員長

平成30年度大泉名水会地区委員、監事、専門委員および財務委員は以下の通りです。

1 地区委員

○:新任 (敬省略)

区	役 員	氏 名	備考	区	役 員	氏 名	備考
1	広報	町田 和昭	○	1	会計	丸山 徹雄	○
2	広報	宮本美智子		2	広報	大嶺 朋子	
3	会計	秋田美穂子		3	副委員長	根津 隆正	○
4	委員長	馬場麻比古		4	環境	八反田弘子	
5	庶務	小島 周一	○	5	環境	川津 基	○
6	副委員長	永縄 貴之		6	管理	高橋 章	○
7	庶務	桑田 智之		7	管理	安島 敬	○
8	庶務	金本 悟	○	8	庶務	岩田 健三	○

2 監 事

区	氏 名	区	氏 名
5	楠 木 孝 友	8	修 田 潤 悟

3 専門委員

区	氏 名	区	氏 名
5	井関 順一	5	中島 薫
7	篠田 英範	3	根津 隆正
1	安藤 進夫		

4 財務委員

区	氏 名	区	氏 名
4	柳 雅俊	5	井関 順一
1	丸山 徹雄	8	川島 順
5	中島 薫		



水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 平成29年07月11日

発行日 平成29年07月28日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好閑工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 東京支所

電話: (03)3671-5941

大泉名水会

様

郵便番号

住 所 練馬区東大泉3-38-13

電話番号

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名					
給水施設		検 体 名	地下水(一般飲料水)	残留塩素	0.1 mg/L
採 水 日	平成29年7月11日 14:30	天候: 晴れ	気温:	水温: 19.5 °C	
採 水 者	三浦	採水地点	2・3号井戸混合処理水		
採水場所	練馬区東大泉3-38-13		採水区分	環境衛生事業部	持込区分 環境衛生事業部
試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1 一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	27 総トリハロゲン	0.003 mg/L	0.1 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.003未満 mg/L	0.03 mg/L以下
3 ホトシム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003 mg/L以下	29 ブロモトリクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.03 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005 mg/L以下	30 ブロモホルム	0.002 mg/L	0.09 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	31 全ハロゲン化ヒド	0.008未満 mg/L	0.08 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L	1.0 mg/L以下
7 砒素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	33 フッ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.005未満 mg/L	0.05 mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L	0.3 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0 mg/L以下
10 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	36 トリクロム及びその化合物	11.2 mg/L	200 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.01 mg/L	10 mg/L以下	37 マグネシウム及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.05 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8 mg/L以下	38 塩化物イオン	13.8 mg/L	200 mg/L以下
13 亜鉛及びその化合物	0.1未満 mg/L	1.0 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	87 mg/L	300 mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002 mg/L以下	40 蒸気残留物	206 mg/L	500 mg/L以下
15 1,4-ジクロロベンゼン	0.006 mg/L	0.05 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2 mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.04 mg/L以下	42 非イオン界面活性剤	0.002未満 mg/L	0.02 mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.02 mg/L以下	43 フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005 mg/L以下
18 トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	44 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満 mg/L	3 mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	45 pH値	7.7	5.8 ~ 8.6
20 ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	46 味	異常なし	異常でないこと
21 塩素酸	0.17 mg/L	0.6 mg/L以下	47 臭気	異常なし	異常でないこと
22 クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02 mg/L以下	48 色度	0.5度未満	5度以下
23 クロロホルム	0.001未満 mg/L	0.06 mg/L以下	49 濁度	0.1度未満	2度以下
24 ブロモ酢酸	0.003未満 mg/L	0.03 mg/L以下	50		
25 ブロモトリクロロメタン	0.001 mg/L	0.1 mg/L以下	51		
26 臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	52		
判 定	適合: 上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。				
備 考					
試験期間	平成29年7月11日 ~ 平成29年7月28日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は		
検査責任者	センター長 大 湊 克 己		平成15年厚生労働省告示第261号によります。		