



大泉名水会 定期総会開催のお知らせ

2019 年 4 月 吉日

大泉名水会 会員各位

大泉名水会 委員長 馬 場 麻比古

新緑の候、会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、2018年度定期総会を下記のとおり開催致しますのでお知らせ申し上げます。
ご多忙とは存じますが、是非ご出席くださいますようお願い申し上げます。
なお、総会の準備のため、ご欠席の方は委任状を来る5月15日(水)までに地区委員にご提出ください。

記

日 時:2019年 5 月 19 日(日)13 時 30 分より

会 場:東大泉地区区民館 地下会議室1号・2号

き り と り 線

委 任 状

大泉名水会委員長 殿

2019年 月 日

2019年5月 19 日開催の総会における一切の権限を

イ.議長

ロ.総会に出席する_____氏 に委任いたします。

(※イ、ロどちらかに丸印の上、ロの場合は記名ください。表記の無い場合は議長に委任とみなします。)

住 所 東大泉 3 丁目 番 号 (第 区)

氏 名

印

(所属の名水会地区委員_____にご提出ください)

大泉名水会定期総会資料

日 時: 2019年5月19日(日) 13時30分より

会 場: 東大泉地区区民館 地下会議室1号・2号

議事次第

	(担当)	(資料頁)
(開 会)		
1 定足数の確認	司会者	
2 議長及び議事録署名人の選出	司会者	
(報告事項)		
1 2018年度事業報告	委員長	2頁
2 2018年度決算報告	会 計	3頁
3 2018年度監査報告	監 事	3頁
4 質疑応答		
(決議事項)		
1 2018年度総合収支処分案承認の件	委員長	7頁
2 2019年度事業計画案承認の件	新委員長	7頁
3 2019年度予算案承認の件	会 計	7頁
4 2019年度監事選出の件	議 長	7頁
5 質疑応答		
(閉 会)		
新委員、役員の編成紹介	新委員長	8頁
新旧委員長挨拶		



報告事項1: 2018年度事業報告

(1) 事業の概況

表1: 検針水量(m³)と維持分担金収入の推移

	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	前年比
メーター数(個)	504	505	507	505	504	▲ 1
検針水量(m ³)	95,221	91,614	88,994	88,847	87,706	▲ 1,141
維持分担金収入(千円)	16,907	17,345	16,866	16,830	16,530	▲ 300

2018年度会員数 : 502人

(不使用メーターを除く)

※検針水量(使用水量)は年々減少している。

(2) 水質検査結果(2号井、3号井の処理水)

名水会は会員のための専用水道事業で練馬区の防災井戸に指定されていることから、練馬区指定業者による水質検査が毎月実施され、水道法水質基準に適合しております(水質検査結果報告書参照)。また、水中放射性物質濃度検査は年2回実施し、放射性セシウム濃度は飲料基準に適合しております。

表2: 2、3号井の混合処理水の水質(2014年度までは3号井処理水)

(単位:mg/L)

水質基準		採水年月日	2014年7月	2015年7月	2016年7月	2017年7月	2018年7月
マンガン	0.05mg/L 以下		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.001未満	0.001未満
鉄	0.3mg/L 以下		0.02未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
硝酸性窒素	10mg/L以下		0.1未満	5.3	4.7	5.01	5.16
有機物等	3mg/L 以下		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満

配水管末端の水質検査(水道法第20条第1項)は管理担当地区委員宅の給水栓で、毎日1回、試薬で「残留塩素値」を測定しております。その結果は毎月1回、練馬区保健所に報告しております。

(3) 2018年度事業活動報告

- ・メーター個数にほぼ動きはないが、検針水量は年々減少傾向にある。
- ・水質検査では水質基準、飲料基準に適合している。
- ・水質維持のため、設備の点検・補修は随時怠りなく実施した。
- ・残留塩素計定期点検…6月28日
- ・濾水機点検(機内部点検・滅菌機等)…7月8日
- ・定期点検(絶縁抵抗測定・電圧測定・電流測定)…10月27日
- ・電装盤内の機器更新(各種部品等)…10月27日
- ・貯水槽定期清掃(貯水槽内の清掃及び点検等)…10月27日
- ・使用水量の増加を図るため、「名水たより」や名水喫茶などの広報活動を充実。
- ・セキュリティ対策の検討。料金の引き下げ、リース契約に基づき最新機器の導入。
- ・北東斜面階段補修工事(老朽化対策)…11月26日～28日
- ・手動式揚水ポンプ及び新規開放蛇口の購入…11月22日
- ・災害発生時における防災井戸活用及び行動計画を練馬区側と折衝。
- ・委員が参加して非常用電源の作動等防災訓練を実施…10月21日
- ・フジテレビ27時間放送取材…7月5日
- ・練馬区広報課による名水会事務所取材『ねりまほっとライン』にて放映…11月9日

報告事項2:2018年度決算報告(詳細は4頁参照)

(単位:円)

	2017年度決算	2018年度予算	2018年度決算	予算比
経常収支	5,331,470	2,829,000	4,640,901	1,811,901
経常収入	17,139,308	17,260,000	16,791,134	▲ 468,866
経常支出	11,807,838	14,431,000	12,150,233	▲ 2,280,767
特別収支	0	0	0	0
特別収入	0	0	0	0
特別支出	0	0	0	0
総合収支	5,331,470	2,829,000	4,640,901	1,811,901

※予算比＝決算－予算

以上の通り決算報告いたします。

2019年 4 月 7 日

委員長 馬場 麻比古 会計委員 丸 山 徹 雄
会計委員 秋 田 美穂子

報告事項3:監査報告

監査の結果、会計及び業務は妥当かつ適正に処理されていることが確認できました。

2019年 4 月 7 日

監 事 修 田 潤 悟
監 事 楠 木 孝 友



大泉名水会(定期総会)殿

平成30年度監査結果について

平成30年度 収支決算の内容について関係書類等の

監査をいたしましたがいずれも適正に処理されていると

確認できました。

以上

平成31年4月7日

監 事

修田潤悟 修



2018年度決算及び2019年度予算案

(単位:円)

項目	2018年度			2019年度	
	予算額	決算額	備 考	予算額	備 考
経常収入計	17,260,000	16,791,134		17,260,000	
維持分担金	17,000,000	16,530,692		17,000,000	
特別維持分担金	145,000	145,476	弁天池給水	145,000	弁天池給水
水道使用申込金	20,000	16,000	2千円×8口	20,000	2千円×10口
受取利息	5,000	3,066	普通預金、定期預金	5,000	普通預金、定期預金
練馬区助成金	50,000	50,000	練馬区防災課	50,000	練馬区防災課
雑収入	40,000	45,900	外付け蛇口給水	40,000	外付け蛇口給水
経常支出計	14,431,000	12,150,233		14,620,000	
給水費	1,860,000	2,009,006		1,930,000	
（動力費）	1,500,000	1,703,011	電気料金	1,600,000	電気料金
（減菌費）	110,000	70,200	次亜塩素酸ナトリウム	80,000	次亜塩素酸ナトリウム
（逆洗下水使用料）	250,000	235,795	都下水道料金（2ヶ月毎）	250,000	都下水道料金（2ヶ月毎）
人件費	5,090,000	5,001,171		4,490,000	
（従業員給与）	4,720,000	4,639,000	4名	4,120,000	4名
法定福利費	20,000	12,171	労災保険料	20,000	労災保険料
業務委託費	350,000	350,000	コンサル料（交通費込み）	350,000	コンサル料（交通費込み）
管理費	880,000	798,851		780,000	
（会議・広報）	150,000	116,291		150,000	
（地下槽等清掃費）	280,000	280,800	地下水槽（年1回）	280,000	地下水槽（年1回）
（安全管理費）	400,000	388,800	セコム年4回（6、9、12、3月）	300,000	セコム
（水質検査費）	30,000	0	2号井戸	30,000	2号井戸
（消耗品費）	20,000	12,960	水質検査試薬	20,000	水質検査試薬
建屋修理費	1,000,000	750,000	北東斜面階段補修	500,000	
設備保全修理費	2,800,000	1,431,000		4,100,000	
（保守点検費）	300,000	210,600	残留塩素計定期点検 動力・計装盤内「電気系 統」の定期点検	300,000	残留塩素計定期点検 動力・計装盤内「電気系統」の定期点検
（送配水管修理費）	1,000,000	0		2,300,000	2号井地下水槽への送水管工事
（機器保全修理費）	1,500,000	1,220,400	計装盤、制御装置等修理 部品交換 水位計点検	1,500,000	水位計点検 マンガンろ過機の補修点検
経 費	1,801,000	1,814,205		1,820,000	
（什器備品費）	50,000	0		50,000	
（固定資産税）	831,000	873,400	土地・建物	850,000	土地・建物（6月）
（火災保険料）	60,000	55,650	セコム	60,000	セコム（4月）
（消費税）	400,000	380,800		400,000	（5月）
（雑 費）	100,000	180,518	手元現金支出	100,000	手元現金支出
（事務所経費）	360,000	323,837	電気、ガス、電話等	360,000	電気、ガス、電話等
予備費	1,000,000	346,000	手動式揚水ポンプ 開放蛇口	1,000,000	
経 常 収 支	2,829,000	4,640,901		2,640,000	
特 別 収 入	0	0		0	
特 別 支 出	0	0		0	
特 別 収 支	0	0		0	
総 合 収 支	2,829,000	4,640,901		2,640,000	



2018年度決算付属資料

(1) 財産目録

(資産の部)		(単位 円)
1. 現金	45,388	
2. 預金合計 三菱UFJ銀行大泉支店	52,458,224	
普通預金A(維持分担金口座引落分入金等口座)	6,013,904	
普通預金B(維持分担金現金納入分入金口座)	5,381,487	
定期預金(通帳式)	41,062,833	
3. 預金 西京信用金庫	212,767	
普通預金(外付け蛇口給水「雑収入」分入金口座)		
(負債の部)		
負債なし	0	
差引き正味財産	52,716,379	

(2) 施設の明細

別紙(6頁)のとおり

(3) 不動産所有名義人

区	氏名	区	氏名
1	丸山 徹雄	4	柳 雅俊
5	井関 順一		



施設の明細

1	土地	宅地213.68㎡ 山林152.24㎡		実測1997
2	建物	管理棟52㎡ (屋上漏水→H25年防水工事)	1棟	1999
3	2号井戸	径250mm 深さ125m (付属品:チャッキ弁)	1基	1968
4	2号井戸ポンプ	揚水ポンプ18.5kw 揚水管ナイロンコーティング	1台	※2013
5	2号井戸切替弁盤	ろ過機開閉・受水槽開閉	1面	2014
6	2号井戸電動弁		2台	2014
7	2号井戸プレハブ小屋		1棟	1999
8	2号井戸次亜塩素素注入ポンプ小屋		1棟	2013
9	地上配管	2号井からの貯水槽配管	1式	2014
10	3号井戸	径250mm 深さ232m (付属品:チャッキ弁)	1基	1999
11	3号井戸ポンプ	揚水ポンプ7.5kw 揚水管ナイロンコーティング	1台	※2015
12	3号井戸ポンプ室換気扇		1台	2015
13	揚水ポンプ盤・送水ポンプ盤・計装盤・監視盤	電気系統機器一式 揚水及び送水のポンプ運転時間計	4面 一式	1999 ※2016
14	電磁流量計	AE210SG-AJ1-LSJ-AIDH 口径100mm	1台	2000
15	残留塩素計	RC-7301	1台	2000
16	3号井水位計: 静電容量式、	変換器、アレスター フェロー工業	1式	2000
17	揚水ポンプ発停制御電極⑧	セコムテクノ	1式	※2013
18	送水ポンプ発停制御電極④	"	1式	※2014
19	送水ポンプ	荏原製BMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ 3台	1式	※2009
20	送水圧力タンク	荏原DT-1型 ⇒ BT-20	1台	※2016
21	接点付圧力計(100A)、圧力トランスミッター		1式	※2013
22	送水用流量計(電子式)、変換機		1式	※2013
23	貯水槽上部水位計: 静電容量式、変換器、アレスター		1式	2000
24	除マンガンろ過機	径1,250mm×高さ3,900mm	1基	2000
25	電動バタフライ弁	除マンガンろ過機の付属機器8原水弁、逆排弁、逆洗弁、浄水弁)	4台	※2015
26	ろ過機制御盤	次亜塩素素注入ポンプ制御、原水・逆排等の制御	1式	2000
27	次亜塩素素貯留槽	PE製200リットル	3槽	2000
28	エアコン(次亜塩素素貯留槽室)	パナソニックスCS-224CF-W	1台	※2014
29	次亜塩素素注入ポンプ	ARPZD-30-(旧型)、CLPW-30-ATCF-HWJ	2台	※2018
30	簡易式塩素素注入器	(2号井用)	1式	2004
31	次亜塩素素注入ポンプチェッカー	FC型	2基	※2015
32	記録計	チノー製	1式	1999
33	屋外ポンプピット		1棟	1993
34	地下貯水槽	コンクリート製	1式	1942
35	配水管	約5,000m	1式	1989
36	排吐弁	40mm	20箇所	1989
37	制水弁	50mm 75mm 100mm 150mm	43箇所	1992
38	警備システム(セコム)レンタル	P0-W0400(回線変更 アナログ→ひかり)	1式	2013
39	防犯用照明		2基	2000
40	防犯カメラ	ディナイトカメラ屋外筒型(新設 事務所入口側) ディナイトカメラ屋外筒型(新設 2号井フェンス側)	1台 1台	2013 2014
41	デジタルビデオレコーダー	DV-R0830(新設)	1台	2015
42	鉄筋コンクリート擁壁	高さ2.55m 長さ33m フェンス1m	1式	1999
43	敷地内階段補修(2号井側)及び手摺り(階段部分)・コンクリ平板敷き		1式	2018
44	金庫	熊平	1台	1984
45	金属製戸棚	TH-21EAI	1台	1999
46	モニターテレビ	東芝 19B5/24B5(交換)	1台	2013
47	机・椅子	LION	各4台	1999
48	図面戸棚	LION 台付	1台	1999
49	両開金属製戸棚	DSK	1台	1999
50	金属製ロッカー	LION 2連式	1台	1999
51	書庫	2段式	1台	1999
52	パソコン	NECデスクトップ一体型VALUESTAR VE570/W	1式	2009
53	複写機	EPSON offirio LP-M5000	1台	2009
54	穿孔機	水道用 前澤式	1個	1983
55	可搬式手押しポンプ	HDS40形 ホース2本(吸込・吐出用)	1台	2018

※印=更新



決議事項1: 2018年度総合収支処分案承認の件

(単位:円)

決 算 結 果	
前年度繰越金	8,075,478
当期総合収支戻	4,640,901
合 計	12,716,379

これを右の通り
処分致します。

処 分 案	
設備資金積立金	5,000,000
次期繰越金	7,716,379

※設備資金積立金について:各年度の剰余金の
一部を繰り入れ定期預金として積み立てる。決議事項²3: 2019年度事業計画案承認の件

- (1) 給水設備の維持・保全の徹底及び効率運転の徹底
 - a) 設備点検・補修
 - ・ 定期点検ほか2項目点検(年1回・2回)及び毎月点検・日常点検
水道法による水質基準を遵守し、送水流量や残留塩素の微調整のため残留塩素計、
塩素注入ポンプ等の付帯装置の点検、整備を行って行く
 - ・ 水位計、残留塩素計の点検補修
 - ・ マンガン濾過装置の保守点検
 - ・ 排吐弁の点検
 - ・ コンサルタント契約の更新
 - ・ 地下貯水槽の清掃と付属機器の点検補強
 - b) 配水管末端付近の会員宅での水質検査
管理担当地区委員宅水栓より取水し、試薬による「残留塩素値」の測定・記録
- (2) 災害緊急時における、事務所職員の緊急対応訓練、及び委員会の有志による
発電機・給水ポンプの操作訓練
- (3) 地下貯水槽の滞留水問題の解消
2号井戸からの仮地上注水配管の適法位置への付替え及び既存配管撤去工事の実施
- (4) 平成29年度全面改定規約のブラッシュアップ(用語法等)と規程・細則・内規等の再制定、
及び委員長・委員と専門委員・財務委員とのあるべき連携の在り方
- (5) 事務所業務の棚卸、業務マニュアルの再整備
現状4名体制を業務割り当ての最適化・助け合い等での効率化・スリム化を図る
- (6) 消費税率アップに備えての諸準備の推進、各委員宅への周知徹底
- (7) その他の検討事項(継続事項)
 - ① 練馬区及び保健所との連携継続及び情報共有
 - ② 名水会全給水埋設配管等(公道下)の手書き図面のデーターのキャド化(共有可)
 - ③ 2号・3号井戸の給水への比率、配分の再検討
 - ④ 塩素及び石灰質を最小限にする為の検討・対応策
 - ⑤ 宅地内配管(2案件)の公道への移設工事の検討推進
 - ⑥ 大泉名水会存続問題と将来対応策

決議事項³4: 2019年度予算案承認の件(詳細は4頁参照)

(単位:円)

	2018年度決算	2019年度予算	2018年度決算比
経常収支	4,640,901	2,640,000	▲ 2,000,901
経常収入	16,791,134	17,260,000	468,866
経常支出	12,150,233	14,620,000	2,469,767
特別収支	0	0	0
特別収入	0	0	0
特別支出	0	0	0
総合収支	4,640,901	2,640,000	▲ 2,000,901

※決算比=予算-決算

決議事項5: 2019年度 監事選出の件

監事候補者	6 区	永 縄 貴 之
-------	-----	---------



2019年5月19日
大泉名水会委員長

2019年度大泉名水会地区委員、監事、専門委員および財務委員は以下の通りです。

1 地区委員

○:新任 (敬省略)

区	役 員	氏 名	備考	区	役 員	氏 名	備考
1	広報	町田 和昭		1	会計	丸山 徹雄	
2	広報	染田屋佐和子	○	2	庶務	日比野裕二	○
3	会計	沖本 純子	○	3	副委員長	根津 隆正	
4	環境	佐藤 昭彦	○	4	広報	茂野 弘	○
5	委員長	小島 周一		5	環境	川津 基	
6	副委員長	野田万太郎	○	6	管理	高橋 章	
7	管理	大栗 道孝	○	7	庶務	安島 敬	
8	庶務	金本 悟		8	庶務	岩田 健三	

2 監 事

区	氏 名	区	氏 名
6	永 縄 貴 之		

3 専門委員

区	氏 名	区	氏 名
5	井関 順一	3	根津 隆正
7	篠田 英範	1	安藤 進夫

4 財務委員

区	氏 名	区	氏 名
4	柳 雅俊	5	井関 順一
1	丸山 徹雄	8	川島 順



第 22-125223-180710-800-00202 号

1/1

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 平成30年07月10日

発行日 平成30年07月18日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県第15号

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 東京支所

大泉名水会

様

郵便番号

住 所 練馬区東大泉3-38-13

電話番号

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

電話: (03)3671-5941

依頼社名					
給水施設			検 体 名	地下水(一般飲料水)	遊離残留塩素 0.32 mg/L
採 水 日	平成30年07月10日 14:15 天候: 晴れ		気温: 30.0 °C 水温: 17.8 °C		
採 水 者	土田		採水地点	2・3号井戸混合処理水	
採水場所	練馬区東大泉3-38-13			採水区分	環境衛生事業部 持込区分 環境衛生事業部
試 験 項 目	試 験 結 果		基 準 値	試 験 項 目	試 験 結 果
1 一般細菌	0 個/mL		100 個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.002 mg/L
2 大腸菌	不検出		検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.003未満 mg/L
3 トリハロメタン及びその化合物	0.0003未満 mg/L		0.003 mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.001未満 mg/L
4 水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L		0.0005 mg/L以下	30 ブロモホルム	0.002 mg/L
5 ヒソ及びその化合物	0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/L
6 鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L
7 砒素及びその化合物	0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01未満 mg/L
8 六価クロム化合物	0.005未満 mg/L		0.05 mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L		0.04 mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01未満 mg/L
10 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	11.5 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.16 mg/L		10 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.001未満 mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L		0.8 mg/L以下	38 塩化物イオン	13.6 mg/L
13 砒素及びその化合物	0.1未満 mg/L		1.0 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	87 mg/L
14 四塩化炭素	0.0002未満 mg/L		0.002 mg/L以下	40 蒸発残留物	208 mg/L
15 1,1-ジクロロエチレン	0.005未満 mg/L		0.05 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満 mg/L		0.04 mg/L以下	42 非イオン界面活性剤	0.002未満 mg/L
17 ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		0.02 mg/L以下	43 フェノール類	0.0005未満 mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	44 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満 mg/L
19 トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	45 pH値	7.5
20 ベンゼン	0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	46 味	異常なし
21 塩素酸	0.14 mg/L		0.6 mg/L以下	47 臭気	異常なし
22 クロロ酢酸	0.002未満 mg/L		0.02 mg/L以下	48 色度	0.5度未満
23 クロロホルム	0.001未満 mg/L		0.06 mg/L以下	49 濁度	0.1度未満
24 ジクロロ酢酸	0.003未満 mg/L		0.03 mg/L以下	50	
25 ジブロモクロロメタン	0.001未満 mg/L		0.1 mg/L以下	51	
26 臭素酸	0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	52	
判 定	適合: 上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。				
備 考					
試験期間	平成30年07月10日 ~ 平成30年07月18日			水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は	
検査責任者	センター長 大 湊 克 己			平成15年厚生労働省告示第261号によります。	