# 水 質 検 査 結 果 報 告 書

No. a26070088

水道法（昭和32年法律第177号）

令和 8 年 10 月 29 日

広島市西区己斐本町3丁目13番16号
株式会社 エヌ・イー サポート
TEL 082-272-9000(代)
水道法登録水質検査機関
登録番号 第73号
検査責任者 西 敏広

大泉名水会（2号・3号井戸混合処理水） 様

令和 8 年 10 月 13 日付け御依頼の
試料について、検査の結果を御報告致します。

| 採取場所・住所 | 大泉名水会（2号・3号井戸混合処理水） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和8年10月13日 10時55分 | 天候 | 当日 | 曇 | 気温 | 22.4 ℃ |
| 採取者 | 長田 泰久 | | 前日 | 晴 | 水温 | 16.5 ℃ |
| 試料名 | 専用水道 | | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 (mg/l) | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 (mg/l) | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌（個/ml） | 0 | 100個/ml以下 | 臭素酸 | 0.001 未満 | 0.01mg/l以下 |
| 大腸菌 | 検出されず | 検出されないこと | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.0072 | 0.1mg/l以下 |
| カドミウム及びその化合物 | — | 0.003mg/l以下 | トリクロロ酢酸 | 0.003 未満 | 0.03mg/l以下 |
| 水銀及びその化合物 | — | 0.0005mg/l以下 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.0009 | 0.03mg/l以下 |
| セレン及びその化合物 | — | 0.01mg/l以下 | ブロモホルム | 0.0029 | 0.09mg/l以下 |
| 鉛及びその化合物 | — | 0.01mg/l以下 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.003 未満 | 0.08mg/l以下 |
| ヒ素及びその化合物 | — | 0.01mg/l以下 | 亜鉛及びその化合物 | — | 1.0mg/l以下 |
| 六価クロム化合物 | — | 0.02mg/l以下 | アルミニウム及びその化合物 | — | 0.2mg/l以下 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.004 未満 | 0.04mg/l以下 | 鉄及びその化合物 | — | 0.3mg/l以下 |
| ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化シアン | 0.001 未満 | 0.01mg/l以下 | 銅及びその化合物 | — | 1.0mg/l以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 5.3 | 10mg/l以下 | ナトリウム及びその化合物 | — | 200mg/l以下 |
| フッ素及びその化合物 | — | 0.8mg/l以下 | マンガン及びその化合物 | — | 0.05mg/l以下 |
| ホウ素及びその化合物 | — | 1.0mg/l以下 | 塩化物イオン | 12 | 200mg/l以下 |
| 四塩化炭素 | 0.0001 | 0.002mg/l以下 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等〔硬度〕 | — | 300mg/l以下 |
| 1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ | — | 0.05mg/l以下 | 蒸発残留物 | — | 500mg/l以下 |
| ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.0002 | 0.04mg/l以下 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | — | 0.2mg/l以下 |
| ジクロロメタン | 0.0001 未満 | 0.02mg/l以下 | ジェオスミン | — | 0.00001mg/l以下 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.0002 | 0.01mg/l以下 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | — | 0.00001mg/l以下 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.0007 | 0.01mg/l以下 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | — | 0.02mg/l以下 |
| PFOS及びPFOA | 0.000009 | 0.00005mg/l以下 | フェノール類 | — | 0.005mg/l以下 |
| ベンゼン | 0.0001 未満 | 0.01mg/l以下 | 有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕 | 0.8 | 3mg/l以下 |
| 塩素酸 | 0.18 | 0.6mg/l以下 | pH値 | 7.7 25℃ | 5.8以上8.6以下 |
| クロロ酢酸 | 0.002 未満 | 0.02mg/l以下 | 味 | 異常なし | 異常でないこと |
| クロロホルム | 0.0011 | 0.06mg/l以下 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 未満 | 0.03mg/l以下 | 色度(度) | 0.5 未満 | 5度以下 |
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.0023 | 0.1mg/l以下 | 濁度(度) | 0.1 未満 | 2度以下 |

| 備考 | |
|---|---|
| | 残留塩素：0.3mg/l<br><br>依頼試料の検査を実施した項目は、水質基準に適合する。 |

（注）1. 水質検査の方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15.7.22 厚生労働省告示第261号）です。
2.「PFOS及びPFOA」は、「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ（ｵｸﾀﾝｰ1-ｽﾙﾎﾝ酸）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸」の略称です。
3. 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝは、ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ及びﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑのそれぞれの濃度の総和です。

# 分 析 結 果 報 告 書

No. b26070617

令和 8 年 10 月 29 日

東京都江戸川区松島1丁目43番15号
株式会社 エヌ・イー サポート
TEL 03-5661-5901(代)

大泉名水会(2号井戸原水) 様

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所・住所 | 大泉名水会(2号井戸原水) | | | | | |
| 採取日時 | 令和8年10月13日 11時00分 | 天候 | 当日 | 曇 | 気温 | 22.4 ℃ |
| 採取者 | 長田 泰久 | | 前日 | 晴 | 水温 | 15.8 ℃ |

令和 8 年 10 月 13 日付け御依頼の
試料について、分析の結果を御報告致します。

分析責任者 矢野 昇宏

| | |
|---|---|
| 分析方法 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法<br>（平成１５年７月２２日 厚生労働省告示第２６１号） |
| 試料名 | 井戸水 |

| 分析項目 | 分析の結果 | 定量下限値 | 分析方法の細目 |
|---|---|---|---|
| 大腸菌 | 検出されず | | 厚生労働省告示第261号 別表第二 |
| 嫌気性芽胞菌(cfu/100mL) | 定量下限値未満 | 1 | 別添2(三重層法) |
| | | | 以下余白 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| 備考 | |

# 分 析 結 果 報 告 書

No. b26070618

令和 8 年 10 月 29 日

東京都江戸川区松島1丁目43番15号
株式会社 エヌ・イー サポート
TEL 03-5661-5901(代)

大泉名水会(3号井戸原水) 様

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所・住所 | 大泉名水会(3号井戸原水) | | | | | |
| 採取日時 | 令和8年10月13日 11時07分 | 天候 | 当日 | 曇 | 気温 | 22.4 ℃ |
| 採取者 | 長田 泰久 | | 前日 | 晴 | 水温 | 16.8 ℃ |

令和 8 年 10 月 13 日付け御依頼の
試料について、分析の結果を御報告致します。

分析責任者 矢野 昇宏

| | |
|---|---|
| 分析方法 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法<br>（平成１５年７月２２日 厚生労働省告示第２６１号） |
| 試料名 | 井戸水 |

| 分析項目 | 分析の結果 | 定量下限値 | 分析方法の細目 |
|---|---|---|---|
| 大腸菌 | 検出されず | | 厚生労働省告示第261号 別表第二 |
| 嫌気性芽胞菌(cfu/100mL) | 定量下限値未満 | 1 | 別添2(三重層法) |
| | | | 以下余白 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| 備考 | |